

DECLARACION DE RENDIMIENTO DE ENERGIA

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en B° San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los modelos descritos en el siguiente cuadro han sido ensayados según la norma EN 14825 consiguiendo los siguientes valores de SCOP a 35°C y 55°C para la zona climática más cálida.

MODELO	SCOP (35°C)	SCOP (55°C)
DUAL CLIMA 6HT	5,96	4,42
DUAL CLIMA 9HT	6,34	4,68
DUAL CLIMA 12HT	6,4	4,61
DUAL CLIMA 16HT	6,3	4,47
DUAL CLIMA 16HTT	6,3	4,42

Aprobado por:



DOMUSA
CALEFACCION S.COOP.
B° San Esteban, s/n
20737 Errezil (GIPUZKOA)
ESPAÑA

Mikel Argoitia Aizpuru
Director de I+D

20-04-2022