

### DECLARACION DE RENDIMIENTO DE ENERGIA

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en Bº San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los modelos descritos en el siguiente cuadro han sido ensayados según la norma EN 14825 consiguiendo los siguientes valores de SEER.

MODELO	SEER (35°C)
DUAL CLIMA 6HT	5,00
DUAL CLIMA 9HT	4,86
DUAL CLIMA 12HT	4,96
DUAL CLIMA 16HT	4,77

Aprobado por:



DOMUSA  
CALEFACCION S.COOP.  
Bº San Esteban, s/n  
20737 Errezil (GIPUZKOA)  
ESPAÑA

Mikel Argoitia Aizpuru  
Director de I+D

03-06-2022